



**ИНСТРУКЦИЯ для
АВТОРИЗОВАННЫХ ИНСТАЛЛЯТОРОВ
ВВОДА в эксплуатацию каминов на пеллетах
серия BURNiT Comfort PD**



НЕС - Новые Энергетические Системы ООО
Болгария г. Шумен 9700 бул. Мадара 12

тел: +359 54 874 536 факс: +359 54 874 556
e-mail: service@sunsystem.bg
www.sunsystem.bg
v.02.1

Содержание:

1	Меры безопасности	2
2	Технические характеристики	3
3	Установка камина на пеллетах	8
4	Установка и первоначальный запуск камина	12
5	Потребительский интерфейс	16
6	Меню для потребителя	18
7	Рабочая фаза	25
8	Что происходит в случае, если ... 8.1. Пеллеты не попадут в горелку, несмотря на то, что камин включен. 8.2. Возникнет перебой в электропитании на несколько секунд (моментное отключение электричества) 8.3. Возникнет перебой в электропитании или отсутствие электропитания	32
9	Сообщения/Сигнализации	33
10	Очистка и уход	36
11	Схема основной платы (материнская плата)	39
12	Послепродажное обслуживание	40
13	Гарантийные условия	40
14	Меню авторизованный инсталлятор / сервис Меню Модальный режим	41
15	Приложения	48
	15.1. Приложение А: Параметры камина на пеллетах с водяным контуром PD 6kW, 8kW, 10kW	48
	15.2. Приложение В: Первоначальный запуск и условия работы	51
	15.3. Приложение С: Использованные параметры	53

**Вниманию
авторизованному ИНСТАЛЛЯТОРУ/СЕРВИСУ продуктовой гаммы BURNiT**

Дорогие коллеги,
совместно с Вашей работой складываем хорошее впечатление о наших изделиях и работе перед конечным клиентом. Рассчитываем на ваш профессионализм и заблаговременную реакцию. Мы готовы содействовать при возникновении любых вопросов. Контактные адреса по подразделениям можете увидеть на нашем сайте www.sunsystem.bg.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камин на пеллетах BURNiT Comfort проектирован так, чтобы предоставлять максимальную безопасность и легкую эксплуатацию. Несмотря на это, необходимо соблюдать следующие условия безопасности:

1. Рекомендуется авторизованному инсталлятору не оставлять открытых участков кабелей, которые полностью не вставлены в коннектор. Предотвратить соприкосновение открытых частей кабеля с другими предметами.
2. Инсталляция должна осуществляться авторизованным производителем инсталлятором. По завершению инсталляции, авторизованный инсталлятор обязывается предоставить конечному потребителю гарантийную карту и сервисную книжку, которые удостоверяют, что камин на пеллетах подключен в соответствии со всеми применимыми стандартами и, что авторизованный инсталлятор принимает на себя полную ответственность за инсталляцию.
3. Важно соблюдать все действующие законы страны, в которой изделие будет инсталлировано.
4. Производитель не несет никакой ответственности, если вышеуказанные обязанности не соблюдаются.
5. Инструкция по монтажу и эксплуатации является неотъемлемой частью изделия. В случае, если она отсутствует, или потеряна, конечный потребитель должен известить производителя, который заблаговременно предоставляет ее покупателю.
6. Этот камин на пеллетах должен быть использован только с той целью, для которой он предназначен.
7. Производитель не несет никакой ответственности в случае несчастных случаев с людьми или животными и повреждений предметов, возникших из-за неправильной установки или неправильного пользования камином.
8. После снятия упаковки, потребитель обязан проверить присутствуют ли все части, и, если обнаружит отсутствие части, то продавец обязан предоставить потребителю недостающие части.
9. Нужно использовать только оригинальные запчасти при замене дефектных. Обратитесь к авторизованному центру обслуживания BURNiT.
10. **Обязательная профилактика** – камин должен подвергаться очистке один раз после использования сертифицированных пеллет от 800 до 1000 кг или один раз в год. Услугу должен осуществить клиент или авторизованный центр обслуживания BURNiT. В периоде гарантии, камин должен обслуживаться авторизованным центром обслуживания, который осуществил запуск и наблюдает за работой камина.

В целях безопасности нужно строго соблюдать следующие правила:

- Пеллетный камин не должен эксплуатироваться детьми или лицами с ограниченными возможностями.
- Запрещается устанавливать камин в сырых и мокрых помещениях, таких как ванная или прачечная. Запрещается прикасаться к камину на пеллетах мокрыми руками или ногами.
- Запрещается изменять или отменять меры безопасности без разрешения авторизованного сервиса/инсталлятора BURNiT.

- Кабель питания защитить от выдергивания или повреждения.
- Запрещается доступ без присмотра детей или людей с ограниченными возможностями в помещение, где установлен камин на пеллетах.
- Во время работы в штатном режиме дверца камина должна быть закрытой.
- Избегайте прямого контакта с нагретыми частями изделия.
- Проверяйте, нет ли трудностей во время запуска перед началом отопительного сезона и в случае, когда камин не работал длительное время (см. главу 6.0).
- Камин на пеллетах проектирован так, чтобы работал даже в экстремальных метеорологических условиях. Несмотря на это, в случае сильного ветра или мороза, система безопасности может сработать и выключить камин. В таком случае, потребитель должен обратиться в авторизованный сервисный центр. Не рекомендуется деактивировать и восстанавливать устройство безопасности по вашему усмотрению.
- Огнетушитель должен находиться в помещении, где установлен камин, на случай возникновения пожара в выхлопной трубе для выпускаемых газов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Доставка и распаковывание камина.

Камин на пеллетах доставляется на паллете, хорошо упакованный в картонной коробке, в стрейч-пленке, подстрахованный связями типа „чембер“.

Внимательно распакуйте. Проверьте камин, нет ли видимых дефектов или повреждений. Проверьте стекло на дверце.

Откройте бункер для пеллет в верхней части камина и проверьте:

- Пульт дистанционного управления - В набор не включена батарея 12V, тип LRV 08 23A
- Панель электронного управления + болты для ее установки (в бункере для пеллет)
- Упаковка - Болт M5
- Рычаг очистки труб (для 8 kW, 10 kW)


Проверьте, получили ли вы Техническую документацию (инструкция к эксплуатации, сервисную книжку + гарантийную карту). Прочитайте внимательно всю документацию и сохраните ее.

В случае установленного дефекта, повреждения или отсутствия элементов во время доставки, обратитесь к вашему продавцу.

2.2. Описание камина на пеллетах.

Камин на пеллетах BURNiT Comfort PD - 6 kW, 8 kW, 10 kW предназначен для прямого отопления жилища, офиса, маленького ресторана и т.д. Способствует созданию уютной и приятной атмосферы. Горелка камина отлита по специальной технологии из устойчивого на прямой огонь материала. Дверца камина закрывается герметически.


Керамическое стекло дверцы теплоустойчиво при температуре до 700°C. Благодаря керамическому стеклу, можно наблюдать за огнем, при этом, предотвращая контакта с опасными искрами и запахом дыма в помещении.



Основные детали камина на пеллетах

A - крышка резервуара для пеллет	N – ящик для золы
V – панель управления (контроллер)	I - двойная изолированная жечь горелки
S - бункер для пеллет	L – горелка
F – керамическое стекло	P – электрическое питание
D- рычаг очистки труб	R – боковые декоративные изолированные жестовые бока
G – ручка дверцы	

2.3 Технические данные и габариты



Модель PD		6 kW	8 kW	10 kW
Высота	mm	800	1000	1050
Ширина	mm	470	485	485
Глубина	mm	500	630	630
Вес	kg	95	115	125
Диаметр трубы забора воздуха	mm	80	80	48
Диаметр дымохода	mm	80	80	80
Вместимость бункера для пеллет – макс. Количество	kg	12,5	15	15
Максимальная площадь обогрева, приблизительная *	m ²	60	80	100
Номинальная мощность	kW	6	8.4	10
Мощность теплоотдачи /сниженная мощность/	kW	1.8	2.4	3
Макс/Мин расход топлива в час	h/kg	1.5/0.4	1.95/0.7	2.7/0.6
Время сгорания полного бункера с пеллетами				
Номинальная мощность	h	7.7	7.7	8
Мощность теплоотдачи		25	21.4	22
Эффективность - Номинальная мощность	%	90	92	92
Мощность теплоотдачи		80	86	90
Электрическая мощность – режим воспламенения	W	340	340	340
Напряжение питания	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Рекомендуемое топливо		Древесные пеллеты Диаметр 6-8 mm, EN 14961-2:2011		


Вышеуказанная таблица составлена в результате тестов, проведенных с использованием сгорания древесных пеллет с калорийностью 18220 Kj/kg (равной 4350 Kcal/kg).

(*)Стоимость в зависимость от места установки.

Вышеуказанные стоимости информативны, но не обязательны.

Производитель оставляет за собой права изменения стоимостей в любое время с целью улучшения эффективности камина.


2.4. Сборка пульта управления (контроллера) камина.



Откройте крышку бункера для пеллет в верхней части камина.

В бункере вы найдете упакованный пульт управления/контроллер/ (2) , вместе с упакованными болтами М5 (3).

Распакуйте пульт управления (2) , вставьте кабель (4) в отверстие на панели (см. схему) и подсоедините к карте. Пользуйтесь болтами М5 для монтажа пульта управления (2) на камине. Будьте внимательны при подключении пульта управления, чтобы не повредить кабель.



Описание контроллера для каминов на пеллетах серии BURNiT Comfort PD

Настоящая инструкция описывает контроллера (плату) IQ23. Этот контроллер используется для каминов/котлов, которые используют пеллеты в качестве топлива, управляя всеми операциями прибора с помощью определенного числа входов и выходов.

Контроллер состоит из платы с коннекторами. Они используются для подключения:

Экрана, нескольких датчиков, вентиляторов, насоса, бункера/шнека, нагревателя, предупредительных сигналов, коммуникационного интерфейса (RS232, Bluetooth....)

К контроллеру могут иметься: Недельный программатор (chrono-thermostat), пульт дистанционного управления, ABS стандартная коробка (связи) или UL 94 в коробке, LCD консоль. Стандарты: EN 55011, EN 6100-3-2, IEC/EN 61000-4-2,-4,-5,-6,-8,-11,-29

Использованные сокращения и их значение

VI.PEL – выключенное пламя

ACCEND. – нагреватель

C.RISC. – насос Ц.О. (Центрального отопления)

C.SAN – насос БГВ (Бытовой горячей воды)

ALF – Главный предохранительный термостат или термостат для питающего бункера/шнека

EEPROM - ELECTRICALLY ERASEBLE PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY (электрически удаляемая программируемая ROM-память)

Технические данные контроллера

Напряжение 230V, 50/60Hz

Максимальное потребление – без консоли 50mA, с консолью 55mA

Вход

- Температура выхлопных газов – тип J
- Внешний термостат – контакт
- NTC зонд для комнатной температуры - NTC 10
- NTC зонд для температуры воды – NTC 10
- NTC зонд для температуры пеллет – NTC 10
- Главный предохранительный термостат 230V
- Предохранительный регулятор давления 230V

Выход

- Вентилятор за выхлопных газов – 230V (TRIAC)
- Насос по. 1 – 230 V (TRIAC)
- Насос по. 2 – 230 V (TRIAC)
- Насос по. 3 – 230 V (TRIAC)
- Мотор шнека – 230 V (TRIAC)
- Нагреватель 230 V (TRIAC)

Рабочая среда контроллера

Рабочая температура – с 0°C до +60°C

Температура сохранения – с -10°C до +60°C

Максимальная влажность (без конденсации влаги) - 95%

Механические данные контроллера

Размеры платы (125 x 101 x 33mm)

Вес – 250 g

Размеры ABS-коробки – (189 x 110 x 70mm)

Позиция для монтажа (без значения)

Степень защиты ABS-коробки – IP 21

3. УСТАНОВКА КАМИНА НА ПЕЛЛЕТАХ

3.1 Общие правила.


Правильная сборка и подключение системы выхлопных газов имеет особую важность для безаварийной эксплуатации камина на пеллетах.

Ошибки, допущенные во время монтажа и установки, не входят в гарантийные обязательства ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Обязательно установку, запуск и профилактику выполняет авторизованным инсталлятором/сервисом BURNiT !

Рекомендации ПЕРЕД ТЕМ, как приступить к монтажу и установке камина:

- Проверьте максимальный объем помещения, где установлен камин (не меньше, чем 40 м³);
- Убедитесь, что есть отверстие для свежего воздуха;
- Соблюдайте все нормы – технические, строительные и безопасности;
- Убедитесь, что система выхлопных газов функционирует правильно (исправность дымохода);
- Не разрешается установка камина на пеллетах в спальне, ванной, а также в помещениях, где уже существует отопительный прибор, без достаточной подачи свежего воздуха (другой камин, печь и т.н.);
- В помещении, где установлен камин на пеллетах, не должны находиться взрывчатые вещества;
- Пространство вокруг камина должно быть сделано из камня, цемента или другого огнеупорного материала.



Минимальное расстояние от легковоспламеняющихся материалов должно быть 200 мм. Если пол сделан из воспламеняющегося материала (например, паркет), он должен быть изолирован с помощью невоспламеняющегося материала.

Металлические трубы для выхлопных газов должны быть на расстоянии 1,5м от легковоспламеняющихся материалов. Рекомендуем камин установить как можно ближе к системе для выхлопных газов (дымохода), всегда с максимумом 3+1 Т коленами и максимум в 3м от горизонтального потока с минимальным повышением на 3-5%.

После того, как определите место установки, отстраните картон и другие защитные материалы и проверьте, закрывается ли хорошо дверца камина.

3.2 Подключение внешней трубы забора свежего воздуха.

Для правильного функционирования и распределения температуры, камин на пеллетах должен располагать беспрепятственным забором свежего внешнего воздуха и быть поставлен в подходящем месте (можно сделать специальное отверстие для входящего воздуха).

Отверстие для входящего воздуха должно быть с сечением не менее 100 см² и ничто не должно препятствовать доступу воздуха. Воздух может поступать и из другого помещения, которое имеет возможность вентиляции, и в котором нет другого камина на пеллетах или другой системы, нуждающейся в заборе воздуха. Такой комнатой не может быть спальня, ванная, или помещения, в которых существует опасность пожара, таких как: гараж, подвал, склад, содержащий легко воспламеняемые материалы. Если в комнате одновременно есть камин на пеллетах и в ней используется газ из одной открытой системы или другой источник вредных газов, то забор воздуха должен осуществляться прямиком извне.

ПРИМЕР СВЯЗИ ПРЯМИКОМ ИЗВНЕ

В целях правильного функционирования камина на пеллетах, возможна прямая связь извне с помощью металлической трубы размером в 80 мм, у которой есть силиконовая прокладка. Внешнее отверстие трубы уходит вниз под углом 90°, обеспечивая, таким образом, защиту от ветра, воды и др.

Соблюдайте следующие расстояния:

- 1,5 m - от пола
- 1,5 m – горизонтально
- 0,3 m - над дверями, окнами
- 2,0 m от системы выхлопных газов.

Производитель не несет ответственности за последствия, вызванные несоблюдением инструкций.

3.3. Система для выхлопных газов.

Правильное установление системы для выхлопных газов имеет большое значение. Обязательна установка авторизованным инсталлятором/сервисом BURNiT !

Рекомендуемые параметры при установке системы для выхлопных газов:

Модель		6 kW	8 kW	10 kW
Разрежение тяги	Pa	12	12	12
Объем сгоревшего воздуха	g/s	5,1	5,3	5,3
Окись углерода CO, замеренный при 13% кислорода	%	0,0193	0,015	0,015
Температура выхлопных газов	С°	160,7	173,8	173,8

3.4. Требования к системе для выхлопных газов.

Рекомендуем, чтоб, система выхлопных газов отвечала следующим требованиям:

- она должна быть изготовлена из подходящих материалов;
- она должна быть герметически уплотненной - трубы дымохода должны быть с силиконовой прокладкой;
- она должна быть в состоянии работать под высоким давлением и при температурах 200-250°C (рекомендуемая толщина труб не менее, чем 1 mm);
- в случае если хотите подсоединить камин на пеллетах к уже существующей системе для выхлопных газов (дымоходу), то его состояние должен проверить авторизованный инсталлятор;
- Рекомендуется периодическая очистка системы для выхлопных газов (дымоход).

3.5. Какие трубы нужно использовать для системы выхлопных газов?

Трубы должны быть устойчивыми, гладкими изнутри, изготовленными из металла и должны иметь силиконовую прокладку.


Диаметр труб с длиной до 3 м, должен быть 80 mm.

Диаметр труб с длиной выше 3 м, должен быть не менее 100 mm при этом обязательно нужно обеспечить нужное разрежение тяги дымохода (см. 3.3.).

Длина исчисляется при соблюдении требования в 3.1.

ВНИМАНИЕ! Не подсоединяйте систему для выхлопных газов камина на пеллетах к дымоходу, к которому уже подсоединены другой камин, котел или система аспирации!

3.6. Схемы для установки системы для выхлопных газов /подсоединение камина к дымоходу/.
Схемы являются примерными.



3.7. Монтаж трубы для выхлопных газов на крыше.


Верхний край трубы (дымоход) предназначен для правильного отвода выхлопных газов в атмосферу. Труба должна быть защищена от дождя, снега и любых других предметов, чтобы отвод выхлопных газов был гарантирован и в условиях ветра.

Требования, которым должен отвечать верхний край трубы:

- Внутренняя часть не должна быть меньше, чем у камина на пеллетах;
- Внешняя часть должна быть с изоляцией;
- Авторизованный инсталлятор должен защитить систему от дождя, снега и ветра;
- Ее нужно легко разбирать и очищать;
- Внешний вид трубы должен вписываться в эстетичный вид здания;
- Не должен находиться в непосредственной близости к препятствиям и другим дымоходам. Расстояние между трубой и другими препятствиями (стены, деревья и др.) должно быть не менее 10 м.


В случае более маленького расстояния, высота дымохода должна превышать препятствия (стены, деревья и др.) на 1м.

В случае наличия других дымоходов, труба для выхлопных газов должна отстоять от них на 2м. Рекомендуем трубу для выхлопных газов установить на не менее чем на 1м над крышей.



Проблемы во время отведения выхлопных газов.

Из всех атмосферных явлений ветер, влияющих на систему, ветер имеет наибольшее значение.



3.8. Подключение к системе электропитания.

После установки камина на пеллетах в помещении, его нужно подключить к системе электропитания. В задней части камина на пеллетах находится кабель питания.

Проверьте исправность кабеля. Если есть неисправность кабеля, обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены.

Перед тем как подключить камин на пеллетах к системе электропитания, проверьте:

- Отвечают ли характеристики электропитания требованиям, указанным на металлическом этикете камина.
- Правильно ли заземлено подсоединение.
- Температура кабеля не должна превышать 75°C.
- В случае прямого подключения к электросети, обратитесь к авторизованному электротехнику, который осуществит подключение камина.
- Отсоедините камин на пеллетах от электросети, если вы не пользуетесь ею в течение длительного времени.
- Связь с системой электропитания должна быть легкодоступной, в целях ее своевременного отключения на случай возникновения аварий.

4. УСТАНОВКА И ПЕРВЫЙ ЗАПУСК КАМИНА


Внимание! Выполняется авторизованным инсталлятором/сервисом BURNiT !

Подключите все необходимые кабели и коннекторы контроллера к камину на пеллетах. Установка быстрая и легкая.

При первом запуске камина:

- Убедитесь, что все кабели подключены правильно;
- Включите камин;
- Выполните настройки.

4.1. Подключение контроллера.



КОННЕКТОРЫ	ПИН	Обозначение	ОБЪЯСНЕНИЕ
CN1			ЗАЗЕМЛЕНИЕ
CN2	1-2	AUX	ИСХ. ВЕНТИЛЯТОР NO 2
CN3		OROLOG	КОННЕКТОР CHRONOTHERMOSTAT (ОПЦИЯ)
CN4	1	N	НОЛЬ
	2	AL1	ВХОД СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДОХР. ТЕРМОСТАТ
	3	AL2	ВХОД СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДОХР. УРЕГ. ДАВЛЕНИЯ
	4-5	ACC	ВЫХОД НАГРЕВАТЕЛЬ
	6-7	COC	ВЫХОД МОТОР ШНЕКА ДЛЯ ПЕЛЛЕТ
CN5		DISPALY	КОННЕКТОР КОНСОЛЬ (ДИСПЛЕЙ)
CN6	1-2	V2/PO	ИСХ. ВЕНТИЛЯТОР NO 3. (ЦИРКУЛЯЦИЯ)
CN7	1-2	N.PEL	ПИН1 ВХОД ДАТЧИК
	5-6	N.AMB	ВХОД ДАТЧИК (ЗОНД) КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
	7-8	TERM	ВХОД ВНЕШНИЙ ТЕРМОСТАТ
	9-10	-TC+	ВХОД
CN8	1-2	SCAM	ВЫХОД НАСОС (ТРАНСФОРМАТОР)
	3-4	FUMI	ВЫХОД ВЕНТИЛЯТОР
	5-6	N-F	ПИТАНИЕ ПЛАТА 230V
CN9	1	ENC	ВХОД ЕНКОДЕР ВЕНТИЛЯТОР
	2	+5	ПИТАНИЕ ЕНКОДЕР +5V
	3	GND	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ВХОД ЕНКОДЕР
	4	BLUE	ДАТЧИК
CN12		JTAG	КОННЕКТОР ЗАВОДСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
CN13		SERIALE	СЕРИЙНЫ КОННЕКТОР ДЛЯ АДАПТОРА

4.2. Установка контроллера.

Плата должна быть установлена во внутренней части камена в месте, где не будет превышать допустимая температурная граница. Кабели и штифты, входящие в комплектацию платы достаточны для подключения со всеми элементами.

4.3. Автоматическое тестирование контроллера.

Micropova располагает автоматическим системным тестом для проверки всех частей системы в конце производственной линии.

4.4. Перед тем, как запустить камин.

После того, как вы убедились, что установка осуществлена правильно, можно осуществить первый запуск, причем, есть возможность настроить все параметры. Настройку можно осуществить с помощью экрана или с помощью компьютера, используя наш софтвер или наши системы или ввод данных.

4.5. Меры за безопасности при эксплуатации камина на пеллетах.

Камин на пеллетах развивает высокую температуру. Существует опасность ожогов при соприкосновении с горячими поверхностями. Не оставляйте детей и лиц с ограниченными возможностями без присмотра в непосредственной близости к камину.

- Запрещается эксплуатация камина детьми и лицами с ограниченными возможностями.
- Запрещается лить на камин воду или другую жидкость, которая может вызвать шок в температуре.
- Опасность пожара. Сохраняйте на расстоянии от нагретых частей камина легко воспламеняемые предметы (бумага, пластмасса) и жидкости (алкоголь, спирт и др.).

4.6. Рекомендуемое топливо.

ВНИМАНИЕ! С камином на пеллетах производились тест, только с пеллетами из древесин, с диаметром 6-8mm, класса EN plus A1, согл. EN 14961:2011. Производитель не несет никакой ответственности, если вы будете использовать топливо, которое отличается от рекомендуемого топлива производителем.

Все пеллеты представляют собой биомассу, изготовленную из низко стебельных обычных растений и деревьев. Наиболее часто употребляемые в хозяйствах пеллеты произведены из древесных опилок и перемолотых щепок, представляющих собой отходы материала после распиливания деревьев, используемых для производства древесных бревен, мебели и других изделий. Древесина представляет собой самый богатый сырьевой ресурс, который не влияет на стоимость производства пищевых продуктов этилового спирта (этанола). Сырьевой материал обрабатывается в условиях высокого давления и температуры, и прессуется до получения небольших пеллет с цилиндрической формой. Для производства изделия можно использовать мягкую древесину (напр., хвойную древесину, сосна), твердую древесину (дуб), а также и рециклированные древесинные отходы. Пеллеты из древесины изготавливаются в мельницах или цехах для производства древесных пеллет.

Преимущества древесных пеллет: Удобство при сохранении. Мешки с пеллетами можно складировать на небольшой площади в сухом гараже, подвале, сервисном помещении или в бараче. Легко загружается.

Более удачная регулировка количества топлива. Небольшой размер пеллет позволяет улучшение подачи топлива. С другой стороны, подача воздуха с целью достижения оптимальной эффективности сгорания, регулируется легче, поскольку топливо в топливной камере постоянно и предвидимо. Эффективность топлива. Высокая эффективность сгорания обуславливается низким содержанием влаги в пеллетах (он постоянно ниже 10%, по сравнению с 20% до 60% содержания влаги в распиленной древесине). Низкая влажность, контролируемые порции топлива и внимательно регулируемый воздух означают высокую эффективность во время горения и очень низкий уровень окисей углерода в выхлопных газах.

Таблица: Европейский сертификат соответствия древесных пеллет

Параметры	Единицы измерения	ENplus-A1	Enplus-A2	EN-B
Диаметр	mm	6 (± 1) 8 (± 1)	6 (± 1) 8 (± 1)	6 (± 1) 8 (± 1)
Длина	mm	15 ≤ L ≤ 40 1)	15 ≤ L ≤ 40 1)	15 ≤ L ≤ 40 1)
Насыпная плотность	kg / m ²	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Калорийность	MJ / kg	≥ 16,5-19	≥ 16,3-19	≥ 16,0-19
Влажность	Ma .-%	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Пыль (мелкая фракция)	Ma .-%	≤ 1 3)	≤ 1 3)	≤ 1 3)
Механическая прочность	Ma .-%	≥ 97,5 4)	≥ 97,5 4)	≥ 96,5 4)
Зола	Ma .-% 2)	≤ 0,7	≤ 1,5	≤ 3,5
Точка шлакования золы	°C	≥ 1200	≥ 1100	-
Содержание хлора	Ma .-% 2)	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,03
Содержание серы	Ma .-% 2)	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 0,04
Содержание азота	Ma .-% 2)	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 1,0
Содержание меди	mg / kg 2)	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Содержание хрома	mg / kg 2)	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Содержание мышьяка	mg / kg 2)	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0
Содержание кадмия	mg / kg 2)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Содержание ртути	mg / kg 2)	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Содержание свинца	mg / kg 2)	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Содержание никеля	mg / kg 2)	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Содержание цинка	mg / kg 2)	≤ 100	≤ 100	≤ 100

- 1) Не более 1% пеллет может быть длиннее, чем 40 mm, макс. Длина 45 mm;
- 2) Сухая масса;
- 3) Частицы <3.15 Mm, мелкая фракция, перед передачей товара;
- 4) Для измерений с помощью lignotester предельно допустимая стоимость ≥ 97,7 весовых %.



При покупке пеллет, требуйте декларацию соответствия и сертификат от аккредитованной лаборатории, и убедитесь, что топливо соответствует требованиям, упомянутым в инструкции. При покупке большого количества пеллет (например, необходимое количество на один отопительный сезон) требуйте от вашего поставщика точно и конкретно познакомить вас со способом сохранения пеллет.

Рекомендуем приобрести пеллеты диаметром 6 - 8мм., плотностью 600-750кг/м³, калорийностью 4,7 -5,5 kWh/kg. Содержание пыли – не более 1% и влажностью до 8%., EN 14961-2:2011.

Оптимальная плотность пеллет, которая гарантирует их качество в диапазоне/границах 605-700 кг. за куб.м.

Влажность пеллетах не должно превышать 10%. Убедитесь, что вы сохраняете топливо в сухом и проветриваемом месте.


Оптимальное количество пыли в пеллетах ≤ 1%. Это способствует более редкой очистке горелки.

5. Потребительский интерфейс.

Экран дает возможность коммуникации с платой только нажатием кнопок и информирует потребителя о рабочем состоянии камина. У вас есть возможность корректировать параметры. Информация в этом руководстве касается платы с возможностью хронотермостата.

5.1. Консоль.

Консоль визуализирует информацию о работе камина. Визуализации могут иметь специфическое значение в соответствии со своей позицией на экране.




Последовательность символов статуса (сверху вниз)

	Хронотермостат
	нагреватель
	бункер/шнек
	вентилятор отвода отработанных газов
	-
	-
	сигнализация

Активирование одного из сегментов в "Stato"/статус/ означает активирование соответствующего механизма в соответствии с вышеуказанными символами.

Сообщения об этапе программирования или изображения операций следующие:

1. ВХОД - дает введенные параметры
2. Меню – дает актуальный уровень



5.2. Предназначение кнопок.

КНОПКА	ОБЪЯСНЕНИЕ	РЕЖИМ РАБОТЫ	ДЕЙСТВИЕ
1.	ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	ПРОГРАММИРОВАНИЕ	УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПАРАМЕТРА
	(1)	РАБОТАЕТ/НЕ РАБОТАЕТ	УВЕЛИЧИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ НА ТЕРМОСТАТА ДЛЯ ВОДЫ (КОМНАТНЫЙ)
2.	ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	ПРОГРАММИРОВАНИЕ	УПОНИЖАЕТ СТОИМОСТЬ ПАРАМЕТРА
		РАБОТАЕТ/НЕ РАБОТАЕТ	УМЕНЬШАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕРМОСТАТА ДЛЯ ВОДЫ/КОМНАТНЫЙ
3.	МЕНЮ		ВХОД В МЕНЮ
		МЕНЮ	ВХОД В ДРУГОЙ УРОВЕНЬ ИЛИ ПОДМЕНЮ
		ПРОГРАММИРОВАНИЕ	ВВОД СТОИМОСТИ И ПЕРЕХОД К МЕНЮ
4.	ON/OFF ДЕБЛОКИРОВАНИЕ	НАЖАТЫМ РАБОТАЕТ	2 СЕК. КАМИН ВКЛЮЧАЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
		ДЕБЛОКИРУЕТ	КАМИН ДЕБЛОКИРУЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
		МЕНЮ/ ПРОГРАММИРОВАНИЕ	ПЕРЕХОД К МЕНЮ, С СОХРАНЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ
5.	ПОНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ	РАБОТАЕТ/НЕ РАБОТАЕТ	ИЗМЕНЯЕТ МОЩНОСТЬ КАМИНА
		МЕНЮ	ПЕРЕХОД К ДРУГОМУ МЕНЮ
		ПРОГРАММИРОВАНИЕ	ПЕРЕХОД К ДРУГОМУ МЕНЮ, С СОХРАНЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ
6.	УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ	РАБОТАЕТ/НЕ РАБОТАЕТ	ИЗМЕНЯЕТ МОЩНОСТЬ НАСОСА
		МЕНЮ	ПЕРЕХОД К ДРУГОМУ МЕНЮ
		ПРОГРАММИРОВАНИЕ	СОХРАНЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ

(1) ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ ВПЕРВЫЕ ПРОИСХОДИТ ВЫБОР НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

(2) ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ ВПЕРВЫЕ ПРОИСХОДИТ ВЫБОР НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ КОМНАТЫ

6. Меню для потребителя.

Нажатием кнопки P3 (меню) переходите к меню.

Оно подразделяется на два уровня, чтобы предоставить возможность входа в настройки для программирования платы. Эти части защищены с помощью кода.

Опция 02 – уровни настройки вставленного термостата для включения/выключения камина.

уровень 1	уровень 2	уровень 3	уровень 4	стоимость
01 настройка часа				
	01 день			День недели
	02 часы			Время
	03 минуты			Минуты
	04 день			День в месяце
	05 месяц			Месяц
	06 год			Год
02 Настройка недельного программатора				
	Программатор вкл.			
		01 программатор вкл.		Вкл. Оп/Выкл. Off
	02 дневное программирование			
		01 Дневное программирование		Вкл. Оп/Выкл. Off
		02 Начало первый день		Время
		03 Конец первый день		Время
		04 Начало второй день		Время
		05 Конец второй день		Время
	03 недельное программирование			
		01 недельное программирование		Вкл. Оп/Выкл. Off
		02 Начало программа 1		Время
		03 Конец программа 1		Время
		04 Программа Понедельник /Monday/ 1		Вкл. Оп/Выкл. Off
		05 Программа Вторник /Tuesday/ 1		Вкл. Оп/Выкл. Off
		06 Программа Среда /Wednesday/ 1		Вкл. Оп/Выкл. Off
		07 Программа Четверг /Thursday/ 1		Вкл. Оп/Выкл. Off
		08 Программа Пятница /Friday/ 1		Вкл. Оп/Выкл. Off
		09 Программа Суббота /Saturday/ 1		Вкл. Оп/Выкл. Off
		10 Программа воскресенье /Sunday/ 1		Вкл. Оп/Выкл. Off
		Начало Программа 2		Время
		Конец Программа 2		Время

	13 Программа Понедельник 2	Вкл. On/Выкл. Off
	14 Программа Вторник 2	Вкл. On/Выкл. Off
	15 Программа Среда 2	Вкл. On/Выкл. Off
	16 Программа Четверг 2	Вкл. On/Выкл. Off
	17 Программа Пятница 2	Вкл. On/Выкл. Off
	18 Программа Суббота 2	Вкл. On/Выкл. Off
	19 Программа воскресенье 2	Вкл. On/Выкл. Off
	20 Начало программа 3	Время
	21 Конец программа 3	Время
	22 Программа Понедельник 3	Вкл. On/Выкл. Off
	23 Программа Вторник 3	Вкл. On/Выкл. Off
	24 Программа Среда 3	Вкл. On/Выкл. Off
	25 Программа Четверг 3	Вкл. On/Выкл. Off
	26 Программа Пятница 3	Вкл. On/Выкл. Off
	27 Программа Суббота 3	Вкл. On/Выкл. Off
	28 Программа Воскресенье 3	Вкл. On/Выкл. Off
	29 Начало программа 2	Time
	30 stop program 2	Time
	31 Monday program 2	On/off
	32 Tuesday program 2	On/off
	33 Wednesday program 2	On/off
	34 Thursday program 2	On/off
	35 Friday program 2	On/off
	36 Saturday program 2	On/off
	37 Sunday program 2	On/off
04 недельный программатор	01 Программатор Уикенд	
	02 Начало 1	
	03 Конец 1	
	04 Начало 2	
	05 Конец 2	

04 Выбор языка		
	01 Итальянский	Настроено
	02 Французский	Настроено
	03 Английский	Настроено
	04 Немецкий	Настроено
05 Готовность		Вкл. On/Выкл. Off
06 Увеличение		Вкл. On/Выкл. Off
07 Первоначальная загрузка пеллет		Настроено
08 Режим камин		

6.1. Меню 01 – Настройка часов.


Установка точного часа и числа. Плата с литиевой батареей, которая дает возможность автономной работы 3/5 лет



6.2. Меню 02 – Настройка хронотермостата.


Подменю 02-01- Настройка хронотермостата.

Позволяет установку или отмену всех функций хронотермостата



Подменю 02-02- ежедневное программирование.

Позволяет установку или отмену всех ежедневных функций хронотермостата



Дает возможность задавать две фазы функции, которые не ограничены заданным временем согласно таблице, приведенной ниже, где настройка OFF указывает часам (таймеру) игнорировать команду:

ВЫБОР	ЗНАЧЕНИЕ	ВЪЗМОЖНЫЕ СТОИМОСТИ
Начало 1	Час включения	Время – выключено
Конец 1	Час выключения	Время – выключено
Начало 2	Час включения	Время – выключено
Конец 2	Час выключения	Время – выключено

Подменю 02-03- недельный программатор.

Позволяет задать или отменить всех недельных функций хронотермостата



Недельный программатор имеет 4 независимых программы, конечным эффектом которых является комбинирование четырех отдельных программ. Недельный программатор можно активировать или деактивировать. Также, нажатием на поле времени, (таймер) игнорирует подходящим образом заданную команду.

ВАЖНО: ПРОГРАММИРОВАНИЕ НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ ВНИМАТЕЛЬНО, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕБРОСА ЧАСОВ АКТИВАЦИИ/ДЕАКТИВАЦИИ ОДИН В ДРУГОЙ В ОДИН И ТОТЖЕ ДЕНЬ В РАЗНЫХ ПРОГРАММАХ.

ПРОГРАММА 1

МЕНЮ уровень	ВЫБОР	ОБЪЯСНЕНИЕ	СТОИМОСТИ
02-03-02	Начало программа 1	Активация	Время-Вкл. ON/ Выкл. OFF
02-03-03	Конец программа 1	Деактивация	Выкл.
02-03-04	Программа Понедельник	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-05	Программа Вторник 1	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-06	Программа Среда 1	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-07	Программа Четверг 1	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-08	Программа Пятница 1	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-09	Программа Суббота 1	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-10	Программа Воскресенье 1	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF

ПРОГРАММА 2

МЕНЮ уровень	ВЫБОР	ОБЪЯСНЕНИЕ	СТОИМОСТИ
02-03-11	START PROGRAM 2	Активация	Время-Вкл. ON/ Выкл. OFF
02-03-12	STOP PROGRAM 2	Деактивация	Выкл.
02-03-13	MONDAY PROGRAM 2	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-14	TUESDAY PROGRAM 2	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-15	WEDNESDAY PROGRAM 2	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-16	THURSDAY PROGRAM 2	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-17	FRIDAY PROGRAM 2	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-18	SATURDAY PROGRAM 2	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-19	SUNDAY PROGRAM 2	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF

ПРОГРАММА 3

МЕНЮ уровень	ВЫБОР	ОБЪЯСНЕНИЕ	СТОИМОСТИ
02-03-20	START PROGRAM 3	Активация	Время-Вкл. ON/ Выкл. OFF
02-03-21	STOP PROGRAM 3	Деактивация	Выкл.
02-03-22	MONDAY PROGRAM 3	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-23	TUESDAY PROGRAM 3	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-24	WEDNESDAY PROGRAM 3	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-25	THURSDAY PROGRAM 3	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-26	FRIDAY PROGRAM 3	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-27	SATURDAY PROGRAM 3	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-28	SUNDAY PROGRAM 3	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF

ПРОГРАММА 4

МЕНЮ уровень	ВЫБОР	ОБЪЯСНЕНИЕ	СТОИМОСТИ
02-03-29	START PROGRAM 4	Активация	Время-Вкл. ON/ Выкл. OFF
02-03-30	STOP PROGRAM 4	Деактивация	Выкл.
02-03-31	MONDAY PROGRAM 4	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-32	TUESDAY PROGRAM 4	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-33	WEDNESDAY PROGRAM 4	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-34	THURSDAY PROGRAM 4	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-35	FRIDAY PROGRAM 4	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-36	SATURDAY PROGRAM 4	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF
02-03-37	SUNDAY PROGRAM 4	День	Вкл.- ON /Выкл. OFF

Подменю 02-04- программирование на выходные дни.

Позволяет активировать, деактивировать и задать функции хронотермостата на выходные (день 5 и 6 или суббота и воскресенье).



РЕКОМЕНДАЦИЯ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ И ВКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ КАМИНА БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ, СЛЕДУЕТ АКТИВИРОВАТЬ ТОЛЬКО ОДНУ ПРОГРАММУ, ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕН, ЧТО ИМЕННО ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ.

ДЕАКТИВИРУЙТЕ ЕЖЕДНЕВНУЮ ПРОГРАММУ, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ. ВСЕГДА ДЕАКТИВИРУЙТЕ ПРОГРАММУ НА ВЫХОДНЫЕ, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРОГРАММУ НА НЕДЕЛЮ ЗА ДНИ 1, 2, 3 И 4.

АКТИВИРУЙТЕ ПРОГРАММУ НА ВЫХОДНЫЕ, ТОЛКО ПОСЛЕ ДЕАКТИВАЦИИ НЕДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

6.3. Меню 03- Выбор языка.

Это меню позволяет выбор разных языков.



6.4. Меню 05– Фаза готовности (standby.)


Активируется режим "готовность (standby)" ON - включен, который выключает камин, после того, как температура в помещении установится выше заданной на период, дефинированный за Pr 44. После такого выключения, повторное включение будет возможно только после: TSET<(T ROOM – Pr 43)

6.5. Меню 06– фаза зуммер – увеличение.

Где "off" деактивирует звуковую сигнализацию


6.6. Меню 07– первоначальная загрузка пеллетами.

Позволяет загрузку в выключенный и холодный камин пеллетами за 90". Чтобы включить камин нажимается кнопка P1, для выключения - кнопка P4.




6.7. Меню 08– Фаза (состояние) камина.

Визуализирует состояние камина с осмотром состояния всех подключенных к нему приспособлений. У меню есть несколько последовательных экранов. Посмотри параграф 6.2.



статус запоздавшие сообщения рабочий статус




статус теплообменника 2 рабочий статус статус теплообменника 3



статус моментное сообщение

7. Рабочая фаза

В этом разделе разъясняется регулярная работа контроллера, объясняя доступные для потребителя функции. Объяснение относится к контроллеру с хронотермостатом. В последующих параграфах найдете объяснение технического программирования.




7.1. Включение камина

Перед тем как включить камин на пеллетах, на экране виден символ OFF.

Перед тем как включить камин, нажмите на несколько секунд P4.

Воспламенение будет указано на экране, как это показано на следующей фигуре.

В этом состоянии камин на пеллетах находится в фазе предварительной вентиляции, нагреватель и вентилятор включены.



Загрузка пеллет

Загрузка пеллетами начнется приблизительно через 90 секунд.

Во время этой фазы транспортная система загружает пеллеты в горелку со скоростью, определенной параметром PR04. Деятельность транспортной системы обозначается с помощью LED лампы ON.


Нагреватель работает, пока температура выхлопных газов выше границы параметра PR13.

7.2. РЕЖИМ /фаза/ - воспламенение.

Камин выполняет функции воспламенения в соответствии с определенным порядком и условиями параметров, задающих уровни и их продолжительность. Посмотри в приложении А или С.

Регистрация огня

Сразу после того как температура выхлопных газов установится выше границы параметра PR13, камин доведен до фазы воспламенения. В этой фазе температура остается стабильной на период времени, который определяется параметром PR2 (воспламенение).



7.3. Переключение от выключенного камина на включенный (ON и OFF)

Руководство указывает режимы, в соответствии с которыми камин достигает рабочего состояния в случае, если нет сигнализаций, или аномалий. Будьте внимательными, когда знакомитесь со следующими параграфами, чтобы понять какие условия и проверки система выполняет во время воспламенения и работы. Объясняются и дополнительные операции, как, например, очистка и др.

Состояние	Время	Устройства				Состояние, по причине которого переключается к следующей фазе режим
		Нагреватель	Вентилятор исх. газов	Шнек для пеллет	Вентилятор тепло-обм.	
Выключена		Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Вкл. - On/ Выкл. - off
Начало воспламенения	40''	Вкл.	Вкл.	Выкл.	Выкл.	Прошедшее время 40''
Перед подачей пеллет	Pr40	On	On	On	Off	Прошедшее время Pr40''
Выжидание воспламенения	Pr41	On	On	Off	Off	Прошедшее время Pr 41
Подача пеллет		On	On	On	Off	Температура выхлопных газов > Pr13
Наличие пламени/горения	Pr02	Off	On	On	On	Прошедшее время Pr02
Рабочий режим		Off	On	On	On	комнатная температура < настроенная темп./ темп. выхлопных газов. << Pr14
Рабочий модуль		Off	On	On	On	Комнатная темп.>настроенная темп./темп. воды > Настроенная темп. воды/

						темп. выхлопных газов> Pr14
Очистка горелки	Pr12	Off	On	On	On	SO Pr03
Рабочий режим		Off	On	On	On	Вкл. -On / Выкл. -off выключения камина
Последняя очистка	Pr39 (*)	Off	On		-	(*) Pr39 наличие, пока выхлопные газы <Pr13

7.4. Невозможность включения камина


При превышении периода Pr01, если температура отработанных газов не достигла заданного минимума, параметр Pr13, достигнутого с тенденцией 2 градуса VC/MIN, камин издает сигнализацию.

7.5. Камин работает

Когда фаза загрузки выполнена успешно, камин включается в рабочую фазу, что и является ее нормальным функционированием.

Если температура выхлопных газов выше, чем Pr15, включаются трансформаторы.

Трансформаторы 2 и 3 се активируются, если они в готовности



Сразу после того, как температура выхлопных газов превысит границу параметра PR13 и остается достаточно длительное время в параметре PR2, камин на пеллетах переходит в свою нормальную фазу работы.

В верхней части экрана указывается сила с помощью P5 и P6, а в нижней части указывается комнатная температура. Для прямого трансфера, т.е. чтобы пропустить фазу воспламенения и перейти к оперативной фазе, нажмите P6 на 2 секунды.

Учет температуры отработанных газов – нажмите и задержите кнопку P2.

Учет температуры дыма – нажмите и задержите кнопку P1.

7.6. Настройка комнатной температуры

Чтобы изменить температуру в помещении, нужно выбрать режим SET TEMP AMBIENT с помощью нажатия на кнопку P2. Потом нажмите кнопки P1 и P2. На дисплее визуализируется текущее состояние заданной температуры.

Чтобы изменить температуру в помещении активируйте кнопку SET(P3), которая показывает комнатную температуру. Чтобы изменить стоимость, нажмите кнопку P1 – повышение температуры или кнопку P2 - понижение. Через 3 секунды стоимость запоминается, и экран возвращается к нормальной работе.




диалоговое окно

Комнатная температура достигает желаемой стоимости (заданной температуры). Когда комнатная температура достигнет заданной стоимости, мощность камина на пеллетах автоматически снижается – MODULATION MODE. Насос работает, пока температура воды понижается и снизится ниже параметра PR 15, после чего, выключается.

7.7. Комнатная температура достигает заданной стоимости (SET TEMPERATURE).

Когда комнатная температура достигнет заданной стоимости, или температура отработанных газов достигнет стоимости PR 13, тепловая стоимость автоматически становится минимальной.



Аналогично происходящему с комнатной температурой, если активируется фаза режим готовности (STANDBY), камин выключается или переходит к фазе STANDBY, с опозданием, равным времени Pr 44 после достижения заданной температуры воды.
 $T \text{ WATER} < (TSET - Pr43)$

7.8. Использование внешнего термостата / хронотермостата.


Если используете внешний комнатный термостат, связь подсоединение должно осуществляться с входа (коннектор CN7 ПИН 7-8).

- Внешний термостат: чтобы настроить температуру камина на 7С.
- Внешний хронотермостат: чтобы настроить температуру камина на 7С и деактивировать Меню 02-01 хронофункция.

Термостат позволяет разное программирование включения и выключения камина каждый день. С помощью нескольких нажатий на кнопку (P3), можете ввести программирование. Чтобы пользоваться этой функцией, свяжитесь с авторизованным инсталлятором.

Включение камина после выключения вследствие достижения заданной температуры воды или помещения.

Камин включается заново сразу после того, как температура воды или воздуха становится ниже, чем разница в заданной температуре в M9-4-6.



После выключения камин охлаждается – скорость вентилятора выхлопных газов достигает стоимости, указанной в PR-29.

Повторное включение возможно, при выполнении следующих условий:

$T_{ROOM} < (T_{SET} - Pr43)$

или

$T_{WATER} < (T_{SET} - Pr 43)$

Для режима STAND-BY необходимо достичь заданной температуры воды или помещения.


7.9. Изменение мощности камина.

Во время нормальной работы можете изменять силу мощности камина. Используйте кнопку P6, чтобы увеличить и кнопку P7, чтобы уменьшить мощность. Уровень выводится в верхней части экрана. У камина есть пять степеней мощности: 1-минимальная, 5-максимальная.

7.10. Очистление горелки.

Во время нормальной работы в рабочей фазе через интервалы времени, определенные параметрами Pr03, режим "CLEANING GRATE" активируется на время параметра Pr12.

Во время нормальной работы камина, периодически в соответствии с PR03 включается очистление горелки. Очистление продолжается до достижения настройки в PR24.



7.11. Выключение камина.

Чтобы выключить камин, достаточно нажать кнопку P4 приблизительно на 2 секунды. Загрузочный бункер/шнек немедленно выключается, а вентилятор для выхлопных газов увеличивает свою скорость.


Выполняется фаза "CLEANING FINAL" (окончательная очистка).

Деятельность аспиратора выхлопных газов деактивируется на период Pr 39, когда температура выхлопных газов снизится ниже стоимости Pr13.

В верхней части экрана над часами выведется сообщение (OFF) - выключение.




7.12. Камин выключен.



7.13. Повторный запуск камина.

Камин нельзя включить повторно, пока температура выхлопных газов ниже стоимости Pr13 и интервал безопасности Pr38 истечет.



8. ЧТО ПРОИСХОДИТ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ...

8.1. Пеллеты не попадают в горелку, несмотря на то, что камин включен.

На экране появляется сообщение NO ACC – нет огня (NO FIRE).



Нажмите кнопку P4, чтобы вернуться к стандартному режиму камина.

8.2. Возникнет перебой в электропитании на несколько секунд (моментное отключение электричества)

При отключении электропитания, камин на пеллетах автоматически возвращается к своей предыдущей фазе.


В некоторых версиях нет такой опции, в таком случае, посмотрите объяснение, приведенное ниже.

8.3. При отключении электропитания или отсутствии электропитания.

Если возникнет перебой в электропитании на достаточно длительное время, понижается температура выхлопных газов как стоимость параметра PR13. Камин на пеллетах покажет (STOP FIRE) - остановка огня. Скорость вентилятора будет максимальной, пока не наступит охлаждение и не покажется сигнализация (STOP FIRE) - остановка огня, после чего последует (NO FIRE) - нет огня.

PR 48=0

При отсутствии электричества камин переходит в режим CLEANING FINAL (очистление) и ожидает, пока температура выхлопных газов снизится на один градус ниже стоимостей, заданных в PR 13.



PR 48 = T секунды (от 0 до 60 сек)

После того, как камин останется без электропитания, в зависимости от прерванного режима, на экране появляется следующая информация:

Предыдущее состояние /режим/	Продолжительность времени без электропитания	Новое состояние /режим/
Включение	Без значения	Включение
Воспламенение	<T	Воспламенение
Загрузка камеры пеллетами, Без перезагрузки	<T	Загрузка камеры пеллетами
Загрузка камеры пеллетами, с перезагрузкой	<T	Выключение
Ожидание огня/горение	<T	Ожидание огня/горение
Рабочий режим	<T	Рабочий режим
Очищение горелки	<T	Очищение горелки
Выключение	<T	Выключение

В случаях, когда продолжительность времени без электропитания больше, чем T, камин выключается.

9. СООБЩЕНИЯ/СИГНАЛИЗАЦИИ

Если будет учтена аномалия во время работы камина, то она связывается с определенным сообщением/сигнализацией, и оно появляется на экране контроллера.

Вид сообщения/сигнализации	Визуализация на экране
При отключении питания	AL 1
Неисправность датчика выхлопных газов	AL 2
Температура выхлопных газов слишком высокая	AL 3
Неисправность вентилятора	AL 4
Отсутствие пламени/горения	AL 5
Отсутствие пеллет в бункере	AL 6
Активирован защитный термостат	AL 8
Активирован прессостат, открытая дверца, непроходимость трубы, низкие обороты вентилятора	

ПОСЛЕ КАЖДОГО СООБЩЕНИЯ/СИГНАЛИЗАЦИИ КАМИН АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.

Фаза сообщение/сигнализация достигается посредством PR 11 и аннулируется с помощью нажатия кнопки P4.

9.1. Сообщение: Температура зонда выхлопных газов/дыма “ALARM SOND”.

Каждый раз, когда зонд измерения температуры исходящих газов не работает или не подключен, на экране появляется “ALARM SOND” – Сообщение: Температура зонда выхлопных газов. После появления этого сообщения, камин выключается.




9.2. Сообщение: Температура выхлопных газов слишком высокая “ALARM HOT TEMP”.

В случае повышения температуры исходящих газов выше 280°C, на экране появляется сообщение: Температура выхлопных газов слишком высокая “ALARM HOT TEMP”.



9.3. Сообщение: Неуспешное воспламенение “NO ACC” – нет огня (NO FIRE).

Это сообщение появляется на экран, когда налицо неуспешное воспламенение камина. После появления этого сообщения, камин выключается.



9.4. Сообщение: Выключение камина во время работы и „ALARM NO FIRE”.

Если во время работы камина огонь затихнет и будет учет о понижении температуры выхлопных газов (в соответствии с параметрами PR 13) на экране появляется „ALARM NO FIRE” - сообщение Не горит. После появления этого сообщения, камин выключается.



9.5. Сообщение о прессостате шнека “ALARM DEP FAIL”.

Если прессостат учтет, что давление для включения ниже заданных параметров, включает и выключает шнек, например, шнек работает с интервалами. Эти действия подаются к контроллеру от входа AL2 к CN4. На экране появляется сообщение “ALARM DEP FAIL” и камин автоматически выключается.




9.6. Сообщение: Приостановлена работа шнека “ALARM SIC FAIL”.

Если главный термостат учтет, что температура выше, чем заданная, работа шнека останавливается, этот статус подается к контроллеру от входа AL1 к CN4. На экране появляется “ALARM SIC FAIL”- сообщение о прекращении работы шнека. После появления этого сообщения, камин выключается.



9.7. Сообщение: Вентилятор для дыма/выхлопные газы не работает „ FAN FAILURE ”.

Когда всасывающий дым/выхлопные газы вентилятор остановит работу, камин выключается, а на экране появляется сообщение “ALARM FAN FAIL” –Вентилятор не работает.



9.8. Давление воды. Ограничения “ALARM FAN FAIL”.

Если давление воды не входит в норму (минимум 0.4 bar, максимум 2.5 bar) на экране появляется сообщение “ALARM PRESS “ – сообщение давление. После появления этого сообщения, камин выключается.

10. ОЧИСТКА И УХОД

Очищайте регулярно камин на пеллетах и систему для выхлопных газов. Это гарантирует эффективную работу камина.

ВАЖНО! Для очищения не используйте препараты, которые содержат кислоту или легковоспламеняющиеся жидкости!

10.1. ОЧИСТКА И УХОД ТРУБЫ ДЛЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Деготь это жидкость, которая образуется при плохом горении, вследствие низкой температуры в трубе для выхлопных газов. В случае наличия дегтя рекомендуется хорошо изолировать трубу для выхлопных газов. Отложение дегтя может привести к пожару.

Рекомендуется систему для выхлопных газов проверять и очищать не менее одного раза в отопительный сезон.

ВНИМАНИЕ! Систему для выхлопных газов (дымоход) должна быть проверена и очищена перед тем, как камин на пеллетах запустить первый раз.

10.2. ОЧИСТКА И УХОД КАМИНА ПЕЛЛЕТАХ

Очистку и уход камина пеллетах нужно выполнять регулярно.

После сжигания от 800 до 1000 кг пеллет, или раз в год, осуществить основную очистку.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте следующие шаги при очистке:

- Погасите камин;
- Обождите, пока камин остынет;
- Выключите электропитание камина;
- Не используйте легковоспламеняющиеся препараты.

Во время общей проверки, авторизованный сервис должен выполнить:

- Очистку aspirатора и вентилятора;
- Очистку всех труднодоступных мест горелки;
- Проверку системы воспламенения и системы загрузки пеллет;
- Проверку состояния троса на дверце, замену троса на дверце в случае повреждения;
- Разборку и очистку Т-связи системы для выхлопных газов;
- Проверку на всех электронных параметров;
- Выдачу протокола об осуществленной проверке;

Необходима периодическая очистка внешней поверхности, троса на дверце и ящика для пепла.

Каждый день очищайте горелку и теплообменник.

Каждый месяц очищайте бункер для пеллет.

После сжигания от 800 до 1000 кг пеллет, или раз в год, осуществить основную очистку.

Очистка внешней поверхности

Используйте мягкую тряпку и нейтральные препараты для очистки.


Очистка стекла

Стекло самоочищается во время работы камина на пеллетах. Несмотря на это, возможно через несколько часов работы, стекло загрязнится с внутренней стороны. Причиной этому является качество пеллет и работа системы для выхлопных газов.

Очистку стекла осуществлять, когда камин выключен и охлажден.

Используйте тряпку из хлопка с небольшим количеством препарата для очистки стекол.

После каждого очищения проверьте, есть ли 2-миллиметровое расстояние между стеклом и верхней кромкой дверцы (см. снимок).



Проверка /троса на дверце камина

Трос гарантирует герметичность дверцы и правильное функционирование камина на пеллетах. Периодически проверяйте трос. При обнаружении повреждения, обратитесь с авторизованный сервисный центр, чтобы заменили трос новым. Трос не является предметом гарантийного обслуживания.

Удаление пепла из камина

В нижней части камина находится ящик для пепла.

Очищайте ящик для пепла каждый день. Камин должен быть выключенным и охлажденным.

Удаляйте пепел в огнеупорном контейнере с крышкой.


Очистка горелки

Очищайте горелку раз в день с помощью пылесоса.

Очищенная горелка дает гарантию правильному функционированию камина на пеллетах.

Если во время работы камина на пеллетах заметите, что в бункере для пеллет много пыли и опилок, немедленно выключите камин и очистите бункер и горелку.

После этого снова заполните бункер пеллетами. Если заметите, что в бункере также есть много пыли и опилок, то вам нужно сменить пеллеты!



Если отверстия горелки заполнены примесями, горелку нужно разобрать и очистить.

Очистка бункера для пеллет

Рекомендуется периодическая очистка бункера (не менее одного раза в месяц).

Очистка происходит следующим образом: освободите бункер от пеллет, затем очистите его с помощью пылесоса.

Очистка теплообменника.

Очищайте теплообменника раз в день.

Очистка происходит с помощью рычага, установленного на лицевой стороне камина на пеллетах.

Очищение системы для вхлопных газов (дымового теплообменника)

Рекомендуется очистку системы для выхлопных газов осуществлять не менее одного раза в год.

Чтоб, сделать это, необходимо:

- открыть дверцу, чтобы удалить ящик для пепла и отвинтить маленькую крышку.



После этого очистите систему с помощью пылесоса.



После очистки закройте систему.

При использовании пеллет с низким качеством, рекомендуем такую очистку осуществлять один раз в месяц.

Проверка и очистка системы забора свежего воздуха

В начале отопительного сезона необходимо проверить состояние системы забора свежего воздуха.

Любая неисправность должна быть устранена.


Проверка и очистка системы для выхлопных газов

В начале отопительного сезона необходимо очистить систему для выхлопных газов.

Электрический кабель нужно заменить новым в случае наличия неисправности.

11. SCHEMA OSNOVNOY PLYATY (MATERNIYSKAY PLYATA)

Устройство материнской платы



12. ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС

После покупки камина на пеллетах вы должны обратиться к авторизованному сервису, чтобы он настроил и запустил камин. Авторизованный сервис заполняет гарантийную карточку и сервисную книжку изделия.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Производитель гарантирует качество своего изделия – камин на пеллетах, за исключением частей, которые обычно амортизируются на период 2 года со дня покупки камина.

Чтобы гарантия была валидной, необходимы:

- Кассовый чек;
- Заполненная авторизованным сервисом сервисная книжка и гарантийная карта.

Ограничения гарантии

Двухлетний срок гарантии не касается всех электрических и электронных частей, а также и вентилятора, чей гарантийный срок один год.

Гарантия не касается частей, которые обычно амортизируются, как, например, тросы, стекло и всех подвижных частей горелки.

Исключения

Вариации в окраске цветных частей, поскольку они являются естественными характеристиками материалов.

Производитель не несет ответственности за последствия, вызванные неправильной установкой, эксплуатацией и уходом за камином.

Меню для авторизованного инсталлятора / сервиса BURNiT

14. Меню Модальный режим (доступ к этому меню предназначен для авторизованного инсталлятора / сервиса)

Важно: Доступ к модальному меню предназначен для авторизованного инсталлятора / сервиса, который знаком с техническими параметрами камина. Производитель не несет ответственности за неправильное изменение технических параметров камина, что может привести к его повреждению или быть причиной телесных повреждений или материальных ущербов.

Чтобы войти в техническое меню, P3 и с помощью кнопок P5 и P6 перейдите через разные подменю, пока не появится **Меню 08 (Menu 08)**.



Объяснение меню


уровень 1	уровень 2	уровень 3	уровень 4	Показатель
08		Кнопки доступа		
техническая инсталляция				
	01 Вид пеллет			
	02 Вид камина			настроен
	03 Технические данные			См. Техн. данные
	04 Каналы передачи данных			Вкл. On / Выкл. Off
		01 - разрешено		Стоимость
		02 - воздух, скорость 2-1		Стоимость
		03 - воздух, скорость 2-2		Стоимость
		04 - воздух, скорость 2-3		Стоимость
		05 - воздух, скорость 2-4		Стоимость
		06 - воздух, скорость 2-5		Стоимость
		07 - воздух, скорость 3-1		Стоимость
		08 - воздух, скорость 3-2		Стоимость
		09 - воздух, скорость 3-3		Стоимость
		10 - воздух, скорость 3-4		Стоимость
		11 - воздух, скорость 3-5		Стоимость
	05 Другая инсталляция			
		01 Блокирована функция воспламенение заново		Стоимость

02	Стоимости засасывающего дым вентилятора выключены	Стоимость
03	Воспламенение предварительного зажигания	Стоимость
04	Ожидание учета огня	Стоимость
05	Засасывающий дым вентилятор переполнен дымом	Стоимость
06	Дельта Вкл. -on/off - автоматическое выкл.	Стоимость
07	Отложенное автоматическое выкл. - off auto	Стоимость
08	Изменение скорости	Стоимость
09	Позволенное дистанционное управление	Вкл. On / Выкл. Off
10	Блокировка кнопок	Вкл. On / Выкл. Off
11	Временная остановка электричества	Вкл. On / Выкл. Off
12	Круглосуточное обслуживание	Вкл. On / Выкл. Off
13	Лямбда зонд	Вкл. On / Выкл. Off
14	Вход Поток	Вкл. On / Выкл. Off
25	Свободная позиция	Вкл. On / Выкл. Off
16	Свободная позиция	Вкл. On / Выкл. Off
06 Проверки		
01	Проверка нагреватель	Стоимость
02	Проверка шнек	Стоимость
03	Проверка дым/газы	Стоимость
04	Проверка насос	Стоимость
05	Проверка вентилятор 2 (*)	Стоимость
06	Проверка вентилятор 3 (*)	Стоимость
07 Фабричные настройки		
08	Отмена параметров	Кнопка включение
		Приложение С
09	Отмена сообщения/сигнализации	Кнопка включение
		Приложение С
10	Память	Всего часов Частично заданные часы Число запусков Сохраненные

	сообщения/сигнализации
1	Сохраненные
	сообщения/сигнализации
2	Сохраненные
	сообщения/сигнализации
3	Сохраненные
	сообщения/сигнализации
4	Сохраненные
	сообщения/сигнализации
5	Сохраненные


(*) Если не визуализировано, означает, что действие осуществлено.

14.1. Подменю 08-01-01 Подача пеллет.



Нажатием кнопок P1 и P2 задаете стоимость подачи пеллет. Подтвердите действие нажатием кнопки P3.

14.2. Подменю 08-02-01 Вид дымоход (труба).



Нажатием кнопок P1 и P2 задаете скорость всасывающего дым вентилятора. Подтвердите действие нажатием кнопки P3.

14.3. Подменю 08-03 Технические данные.

Контроллер располагает внутренней памятью с предварительно заданными параметрами - BANCHE (данные). Эти данные, в зависимости от вида контроллера, располагают обеспеченным доступом для пользования, но нет возможности их изменять. Данные применимы для разных видов каминов, т.е. нет необходимости изменения набора технических данных в контроллере в зависимости от вида камина. Чтобы ввести новые данные, посмотрите таблицу к Приложению А.

14.4. Подменю 08-04 Каналы передачи данных.

Если это меню не введено, у вас нет к нему доступа. Оно обеспечивает доступ к выходам вентилятора 2 и вентилятор 3, предоставляя возможность настройки напряжения электрического тока, соответствующего напряжению электропитания каждого из вентиляторов.

14.5. Подменю 08-05 Проверки (тесты).

С помощью этого подменю, выбираете какое устройство включить и проверить.

- В вентиляторах можно настроить напряжение электрического тока и продолжительность проверки.
- В шнеке можно настроить продолжительность проверки.
- Нажатием кнопки P4 можете прервать проверку.

14.6. Подменю 08-06 Разные настройки.

Это подменю дает возможность настройки разных рабочих параметров. (Приложение А)

14.7. Подменю 08-07 Фабричные настройки.

Посредством нажатия на кнопку F9 входите в настройки уровня дыма (выхлопные газы). Для дополнительных разъяснений к этим настройкам, посмотрите Приложение А.

14.8. Подменю 08-08 Аннулирование частично заданных часов.

В это подменю можно войти только с помощью кода доступа. Посредством него можно аннулировать частично заданные часы работы.

14.9. Подменю 08-09 Аннулирование на сообщений /сигнализаций.

В это подменю можно войти только с помощью кода доступа. Посредством него можно удалить из памяти последние сообщения/сигнализации.

14.10. Подменю 08-10 Счетчик Память.

Посредством кнопок P6 и P5 можете посмотреть следующие сохраненные регистры:

- Всего часов;
- Частично заданные часы;
- Число воспламенений;
- Сохраненные сообщения/сигнализации 1;
- Сохраненные сообщения/сигнализации 2;
- Сохраненные сообщения/сигнализации 3;
- Сохраненные сообщения/сигнализации 4;
- Сохраненные сообщения/сигнализации 5;

14.11. Настройки зонда дым/выхлопные газы.

Чтобы настроить зонд дым/выхлопные газы, когда зонд подключен, нужно войти в меню **Фабричные настройки (08-07)** и ввести код доступа F9.

Показанная на экране стоимость та, которую зонд учитывает. Нажмите кнопку P1 (для увеличения) и кнопку P2 (для убавления), чтобы выровнять температуру экрана с температурой термометра, установленного за зондом.

Если эта операция осуществляется, когда камин не работает и охлажден, достаточно выровнять температуру на экране с комнатной температурой (с термометра).



Подтвердите нажатием кнопки P3.


14.12. Структура памяти контроллера.

На схеме, приведенной ниже, можете увидеть структуру памяти контроллера и способы внешнего доступа к ней.

Как видите, возможен доступ к содержанию памяти EEPROM – прямой или посредством прочтения или изменения параметров UT и PR.

Можете пользоваться и персональным компьютером с программным обеспечением SERAMI. К данным O0, O1, O2, O9 нет доступа и их нельзя изменить.

В памяти EEPROM можете добавлять данные посредством командера. Эти данные полностью совместимы с памятью EEPROM, относящейся к параметрам PR (параметры UT выключены из этой операции). Часть памяти “FLASH”, которая включает оперативную программу, может быть доступной извне посредством SERAMI или с помощью специально созданных файлов производителем.



14.13. Создание персональных данных (*).

Создание и сохранение персональных данных возможно посредством компьютерного программного обеспечения SERAMI - с серийной связью интерфейса карты PS232. Это происходит следующим образом:

1. Загрузите желаемые данные в карту (00, 01 и т.д.) из меню 09-03, в желаемой вами последовательности и объеме. После этого измените параметры, которые хотите персонализировать в меню 09-07 (фабричные настройки).
2. Воспользовавшись SERAMI, из инструментального меню, выберите GESTIONE EEPROM.
 - 2.1 Войдите в резервную копию /modality backup/ данных.
 - 2.2 Создайте резервную копию данных /backup/.
 - 2.3 Задайте подходящее название резервной копии /backup/ (например, MY DATA 01).
3. Отсоедините коннектор от карты, где находятся данные.
4. Подсоедините коннектор к карте, куда будете копировать данные.
5. Используя SERAMI, от инструментального меню, выберите GESTIONE EEPROM;
 - 5.1 Выберите модальность RIPRISTINO backup, используя вторую кнопку слева.
 - 5.2 Используя кнопку APRI backup, выберите файл, который будете копировать с карты (например, MY DATA 01).
 - 5.3 Выберите опцию RIPRISTINA backup.

Примечание: При подсоединении карты, проверьте настройки меню SERAMI:

От меню выберите CONNESSIONE и THENSERIALE LOCALE.

В окно выберите CHIUDI SERIALE, после этого введите настройки:

BAURATE: 1200; DATA BID:8 PARITA:NONE, PORTA SERIALE: H – одно из них возможно как опция на компьютере; STOP BIT:2; TIMEOUT:120; нажмите кнопку APRI SERIALE, и после этого CHIUDI FINISTRINA.

После этих настроек, карта заработает согласно параметрам PR, скопированных с первоначальной карты.

Таким же образом можете ввести разные желаемые конфигурации.

Важно: Каждый раз, когда вводите новые данные (00,01,....) будете следовать процедуре, описанной в ПУНКТЕ 4.

(*). Посмотрите инструкцию о SERAMI SOFTWARE


12. Актуализация карты firmware (*) – прошивки (микропрограммное обеспечение) – комбинация программного и аппаратного обеспечения, чипы.

Если необходимо актуализировать данные прошивки, нужно использовать программное обеспечение SERAMI, серийно связанное к интерфейсу карты rs232.

A. Отсоедините питание карты

Подсоедините кабель, который выходит из интерфейса RS232. Он должен быть хорошо подсоединен к компьютеру с помощью серийного входа, конфигурированного SERAMI.

B. От меню инструменты и следуя подменю AGGIORNAMENTO FIRMWARE, продолжите к:



C. Выберите опцию ATMEL.

D. Выберите файл (вид ENC), который содержит операционную программу для камина

E.

F. Выберите кнопку AVVIA и обождите сообщение SPEGNERE E ACCENDERE LA SCHEDA.

Немедленно подключите карту к питанию и обождите, пока стрелка дойдет до конца.

G. Выберите кнопку CHUIDI, чтобы выйти.

Когда актуализация завершится, новые данные должны быть настроены в соответствии с желаемыми параметрами. Если не располагаете файлами SERAMI (.SNET), зайдите на сайт

Micropova, страница APPLICAZIONI, откуда можете их скачать. В окне SCARCIA FILE THE CONFIGURAZIONE SERAMINET внимательно впишите имя файла ENF, без расширений.

Например, если файл ENC - MIO_FIRWARE.ENC, напишите, без значения прописными или строчными буквами mio_firmware и нажмите кнопку INVIA QUERY. Если вам не удастся скачать его, свяжитесь с сотрудниками Micropova для содействия.

(*) Посмотрите инструкцию SERAMI

15. Приложения

15.1. Приложение А:

Параметры камина на пеллетах с водяным контуром PD 6/8/10 kW


Данные справа могут изменяться в зависимости от версии (*)

Пара метр	Уровень МЕНЮ	Объяснение	Единица измерения	Стоимость	6 kW	8 kW	10 kW
Pr 01	M-8-6-01	Максимальное время зажигания	MIN	5-25	20	20	20
Pr 02	M-8-6-02	Время запуск/старт	MIN	2-12	03	03	03
Pr 03	M-8-6-03	Интервал между двумя очищениями	MIN	3-240	65	65	65
Pr 04	M-8-6-04	Время вкл. Мотора шнека при воспламенении	SEC	0.1-4	0,7	0.7	0,7
Pr 05	M-8-6-05	Время вкл. Мотора на шнека при запуске/старте	SEC	0.1-4	0,8	0.9	0.9
Pr 06	M-8-6-06	Время вкл. Мотора шнека при загрузке 1	SEC	0.1-4	1,0	1.1	1.1
Pr 07	M-8-6-07	Время вкл. Мотора шнека при загрузке 2	SEC	0.1-4	1,2	1,3	1.3
Pr 08	M-8-6-08	Время вкл. Мотора шнека при загрузке 3	SEC	0.1-4	1,5	1.6	1.6
Pr 09	M-8-6-09	Время вкл. Мотора шнека при загрузке 4	SEC	0.1-4	1,8	1.9	2.0
Pr 10	M-8-6-10	Время вкл. Мотора шнека при загрузке 5	SEC	0.1-4	2,0	2.1	2.2
Pr 11	M-8-6-11	Опоздание сообщения/сигнализации	SEC	20-90	60	65	65
Pr 12	M-8-6-12	Время вкл. Очищение горелки	SEC	0-120	40	20	20
Pr 13	M-8-6-13	Мин. температура выхлопных газов для включения камина	C	40-180	40	40	40
Pr 14	M-8-6-14	Темп. Выхлопных газов в режиме ЭКО	C	110-250	230	230	230
Pr 15	M-8-6-15	Границы темп. Выхлопных газов при воспламенении темп. выхл. газов должна достичь заданной стоимости (*)C	C	50-210	70	65	65
Pr 16	M-8-6-16	Скорость вентилятора выхлопных газов воспламенение	RPM/MIN	500-2800	1800	1900	1900
Pr 17	M-8-6-17	Скорость вентилятора выхлопных газов при запуске/старте	RPM/MIN	500-2800	1700	1800	1800
Pr 18	M-8-6-18	Скорость вентилятора выхлопных газов при загрузке 1	RPM/MIN	500-2800	1600	1600	1600
Pr 19	M-8-6-19	Скорость вентилятора выхлопных газов при загрузке 2	RPM/MIN	500-2800	1650	1650	1650
Pr 20	M-8-6-20	Скорость вентилятора выхлопных газов при загрузке 3	RPM/MIN	500-2800	1750	1750	1750
Pr 21	M-8-6-21	Скорость вентилятора выхлопных	RPM/MIN	500-	1850	1850	1850


		газов при загрузке 4		2800			
Pr 22	M-8-6-22	Скорость вентилятора выхлопных газов при загрузке 5	RPM/MIN	500-2800	1950	1950	1950
Pr 23	M-8-6-23	Скорость вентилятора теплообменника 1 при загрузке 1	VOLT	65-225	145	150	155
Pr 24	M-8-6-24	Скорость вентилятора теплообменника 1 при загрузке 2	VOLT	65-225	155	165	165
Pr 25	M-8-6-25	Скорость вентилятора теплообменника 1 при загрузке 3	VOLT	65-225	160	170	170
Pr 26	M-8-6-26	Скорость вентилятора теплообменника 1 при загрузке 4	VOLT	65-225	170	180	180
Pr 27	M-8-6-27	Скорость вентилятора теплообменника 1 при загрузке 5	VOLT	65-225	180	190	190
Pr 28	M-8-6-28	Максимальное ограничение сообщений/сигнализаций	C	50-180	80	80	80
Pr 29	M-8-6-29	Скорость вентилятора выхлопных газов при очистке	RPM/MIN	700-2800	2200	2200	2200
Pr 30	M-8-6-30	Время вкл. Мотора шнека при очистке	SEC	0-4	1.0	1.0	1.0
Pr 31	M-8-6-31	Разрешен энкодер	-	0-1	ON	ON	ON
Pr 32	M-8-6-32	Время перерыва работы шнека	SEC	0-0.5	0.2	0.2	0.2
Pr 35	M-8-6-35	Ограничения давления воды	BAR	1.5-3	/	/	/
Pr 36	M-8-4-01	Блокировка повторного воспламенения	MIN	0-10	5	5	5
Pr 39	M-8-4-02	Время выкл. вентилятора для выхлопных газов	MIN	0-20	5	5	5
Pr 40	M-8-4-03	Время перезагрузки при воспламенении	SEC	0-225	45	45	45
Pr 41	M-8-4-04	Время/ пауза после загрузки	SEC	0-225	80	80	80
Pr 42	M-8-4-05	Скорость вентилятора выхлопных газов во время загрузки	RPM/MIN	600-2800	2000	2000	2000
Pr 43	M-8-4-06	Температура ВКЛ./ВЫКЛ. В автоматическом режиме	C	0-30	2	2	2
Pr 44	M-8-4-07	Замедление воспламенения при автоматическом режиме	SEC	0-20	2	2	2
Pr 45	M-8-4-08	Замедление при замене питания	SEC	0-60	45	45	45
Pr 46	M-8-4-09	Разрешено дистанционное управление	SEC -	0-1	/	/	/
Pr 47	M-8-4-10	Разрешена блокировка экрана	-	0-1	/	/	/
Pr 48	M-8-4-11	Автоматическое воспламенение после временного отключения электропитания	SEC	0-60	/	/	/


Способы выключения параметров времени.

Команда для настройки времени работы шнека временная и у нее есть следующая структура: в одном периоде дефинирован $T=8S$, причем, через него мотор включается на время Pr04, Pr05, Pr06, Pr07, Pr08, Pr09 и Pr10, в зависимости от рабочей фазы.



15.2. Приложение В: Первоначальный запуск и способы работы.





15.3. Приложение С: Используемые параметры.

Параметр	Стоимость
FW	LCD_IDRO07.ENC
SERAMI	LVD_IDRO7.SNET
TECHICAL SETTINGS KEY /код техническая настройка/	A9
ANNULLING PARTIAL HUORS KEY /код аннулирование Частичное время/	55
ANNULLING ALARMS KEY /код аннулирование сообщение/сигнализация/	55